

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

11.08.2022 КНМ № 71220061000200685733

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10757859>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

301321, Тульская область, г. Венев, ул. Стрешнева, дом 2д, тел./ факс: (48745) 2-34-67,
эл. почта: ond-venev@yandex.ru

от "13" сентября 2022 г., 11 час. 30 мин. № 62

(дата и время составления акта)

Тульская область, Веневский район, г. Венев, ул. Стрешнева, д. 2 д.

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора Веневского района Тульской области по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по Веневскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Зубкова Валерия Валентиновича № 62 от 11.08.2022 г. (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 71220061000200685733 от 11.08.2022 г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району – государственным инспектором Веневского района Тульской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Халиловым Александром Рафаиловичем.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельством об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: территории, здания и помещений муниципального общеобразовательного учреждения "Сетская основная школа".

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тульская область, Веневский район, д. Сетка, ул. Библиотечная, д. 7.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сетская основная школа";

ИНН: 7123009302;

Юридический адрес: Тульская область, Веневский район, д. Сетка, ул. Библиотечная, д. 7.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 01 " сентября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 13 " сентября 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи – не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 рабочих дня (5 часов 00 минут).

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) изъятие документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с " 01 " сентября 2022 г. 10 час. 00 мин. по " 01 " сентября 2022 г. 12 час. 00 мин.

с " 08 " сентября 2022 г. 09 час. 30 мин. по " 08 " сентября 2022 г. 11 час. 30 мин.

с " 13 " сентября 2022 г. 10 час. 00 мин. по " 13 " сентября 2022 г. 11 час. 00 мин.

по месту: Тульская область, Веневский район, д. Сетка, ул. Библиотечная, д. 7.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) журнал учета противопожарного инструктажа по пожарной безопасности;
- 2) удостоверение о повышении квалификации по программе обучения пожарно-технического минимума;
- 3) приказ о подготовке и проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара;
- 4) акт об итогах организации и проведения общеобъектовой тренировки по эвакуации и туше-

нию условного пожара;

5) акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

6) журнал регистрации работ по ТО и ППР.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	Дежурный персонал школы не обеспечен электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 30 (На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты).
2	В здании и помещениях школы не организовано и не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установки АПС и СОУЭ), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) с привлечением организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих специальное разрешение.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 54 (При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке).
3	В системе противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) помещений школы допущена эксплуатация технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (датчики АПС, извещатели, провода) сверх срока службы.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 82 (1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения). (2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону). статья 83 (1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении; 2) устройством для контроля работоспособности установки; 3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного

		<p>персонала и (или) подразделения пожарной охраны в месте его возникновения;</p> <p>4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;</p> <p>5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара).</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 54 (Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламенты технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем).</p>
4	Не заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором ведется учет работ, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 54 (Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты), пункт 60 (Учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты).
5	Светильник расположенный в учительском кабинете эксплуатируется без колпака (рассеивателя), предусмотренного конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" подпункт «в» пункта 35 (Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами).
6	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (стропил и обрешетки) чердачного помещения кровли здания школы с последующей проверкой состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 13 (При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности).
7	Не организовано и не обеспечено проведение работ по приведению въездных ворот на территорию школы МОУ «Сетская основная школа» в	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 71 (Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных бревень, исключаящими или

соответствие с требованиями и положениями пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, а именно не выбран и не выполнен один из следующих вариантов:

- не заблокированы вышеуказанные въездные ворота с системой автоматической противопожарной защиты установленной в школе МОУ «Сетская основная школа» и не обеспечено в случае пожара (срабатывания автоматической пожарной сигнализации) автоматическая разблокировка и открывание вышеуказанных ворот;

- не обеспечены вышеуказанные ворота системами дистанционного открытия с организацией видео- и аудио связи с местом их установки;

- не организовано у места установки вышеуказанных ворот круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в эти же здания, сооружений либо стесняющими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание изабаума, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки изабаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 01.09.2022 г,
- 2) Фототаблица,
- 3) Предписание №62/3 от 13.09.2022 года об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
- 4) Протокол об административном правонарушении от 13.09.2022 года,
- 5) Форма проверочного листа приложение 1, 3;
- 6) Журнал учета противопожарного инструктажа по пожарной безопасности;
- 7) Удостоверение о повышении квалификации по программе обучения пожарно-технического минимума;
- 8) Приказ о подготовке и проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара;
- 9) Акт об итогах организации и проведения общесубъектовой тренировки по эвакуации и тушению условного пожара;
- 10) Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 11) Журнал регистрации работ по ТО и ППР.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД и ПР по Веневскому району
– государственный инспектор Веневского района
Тульской области по пожарному надзору УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тульской области

капитан вн. службы Халилов А.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)



Халилов Александр Рафаилович – старший инспектор ОНД и ПР по Веневскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, (48745) 2-34-67, эл. почта:
ond-venev@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

« 13 » сентября 2022 года 11 часов 30 минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

Один экземпляр акта направлен контролируемому лицу на следующий адрес электронной почты:

MOUSetskay@tularegion.org

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

КНМ 71220061000200685733
от 11.08.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail:iucgo.@region.tula.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району
Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301321, Тульская область, г. Венев, ул. Стрешнева, д.2д, тел. 2-34-67, E-mail: ond-venev@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 62 / 3**

Первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: директору муниципального общеобразовательного учреждения "Сетская основная школа" Ядревскому Юрию Александровичу.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора Веневского района по пожарному надзору № 62 от " 11 " августа 2022 года в период с " 01 " сентября 2022 г. 10 час. 00 мин. по " 13 " сентября 2022 г. 11 час. 00 мин.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району – государственный инспектор Веневского района Тульской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Халилов Александр Рафаилович.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – Врио директора муниципального общеобразовательного учреждения "Сетская основная школа" Артамонов Анатолий Николаевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Дежурный персонал школы обеспечить электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 30	01 августа 2023 года	
2.	В здании и помещениях школы организовать и обеспечить проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установки АПС и СОУЭ), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) с привлечением организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих специальное разрешение.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 54	01 августа 2023 года	
3.	В системе противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) помещений школы применить и эксплуатировать устройства и оборудование (датчики АПС, извещатели, провода) в соответствии с технической документацией изготовителя технических средств, т.е. заменить оборудование с истекшим сроком службы на новое.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 82, 83 Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 54	01 августа 2023 года	
4.	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и в дальнейшем вносить в данный журнал информацию по учету работ, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, учету наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 54, 60	01 августа 2023 года	
5.	Светильник расположенный в учительском кабинете оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" подпункт « в » пункта 35	01 августа 2023 года	
6.	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций (стропил и обрешетки) чердачного помещения кровли здания школы с последующей проверкой состояния огне-	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 13	01 августа 2023 года	

7.	<p>защитной обработки (пропитки).</p> <p>Организовать и обеспечить проведение работ по приведению въездных ворот на территорию школы МОУ «Сетская основная школа» в соответствие с требованиями и положениями пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, а именно выбрать один из следующих вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заблокировать вышеуказанные въездные ворота с системой автоматической противопожарной защиты, установленной в школе МОУ «Сетская основная школа» и обеспечить в случае пожара (срабатывания автоматической пожарной сигнализации) автоматическую разблокировку и открывание вышеуказанных ворот; - обеспечить вышеуказанные ворота системами дистанционного открытия с организацией видео- и аудиосвязи с местом их установки; - организовать у места установки вышеуказанных ворот круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 	<p>Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 71</p>	<p>01 августа 2023 года</p>	
----	--	--	---------------------------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ОНД и ПР по Веневскому району
капитан в.н. службы Халидов Александр Рафаилович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.